

7

А К Т от 16.08.13 № 2172

О проверке готовности объекта теплоснабжающей организацией к эксплуатации в
отопительном сезоне

Наименование объекта ТБОУ ДОО, Центр по Бразилья

Адрес объекта ул. Удмуртская 96 договор № 12811.0351

Представитель ГУП «ТЭК СПб» контролер 2 разряда Ю.Н.Сберегаева
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок з.м. директор по АХР М.А. Макавеев
произвели проверку готовности объекта к отопительному сезону 2013/2014гг.

При осмотре и испытании выявлено следующее:

1. По системе центрального отопления

Дата 08.08 2013г.

Системы центрального отопления выдержали опрессовку на 6,0 ати и промыты до
осветления гидропневматическим (гидравлическим) способом, вид промывки подчеркнуть.

Представитель ГУП «ТЭК СПб» контролер 2 разряда Ю.Н.Сберегаева
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок М.А. Макавеев

2. По теплоцентру

Дата 08.08 2013г.

Теплоцентр (элеваторный узел) выдержал опрессовку на 10,0 ати и промыт до осветления
гидропневматическим (гидравлическим) способом.

Система горячего водоснабжения выдержала опрессовку на 10,0 ати и промыта до
осветления гидравлическим способом.

Система вентиляции выдержала опрессовку на 10,0 ати и промыта до осветления
гидропневматическим (гидравлическим) способом.

Представитель ГУП «ТЭК СПб» контролер 2 разряда Ю.Н.Сберегаева
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок М.А. Макавеев

3. По вводу

Дата 08.08 2013г.

Тепловой ввод (прямая и обратная трубы) на участке от Терм. узла перед объектом

на 100 м выдержали опрессовку 11,8,8 ати

Представитель ГУП «ТЭК СПб» контролер 2 разряда Ю.Н.Сберегаева
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок М.А. Макавеев

6х 115
08.08.13

4. По водоподогревателям

Водоподогреватели №№ 1,2 _____ Дата _____ 2013г.
выдержали опрессовку – 1 контур на 10,0 ати
2 контур на 10,0 ати
Представитель ГУП «ТЭК СПб» контролер 2 разряда Ю.Н.Сберегаева _____
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок _____

5. Выводы:

1. Система центрального отопления, тепловой пункт (ЦТП) и тепловой ввод испытания выдержали.
 2. Установка элеваторов, сопел и ограниченных диафрагм соответствует расчету.
 3. Состояние тепловой изоляции на трубопроводах местной системы удовлетворительное.
 4. Состояние помещения теплового пункта (ЦТП) – удовлетворительное.
 5. Тепловые пункты оборудованы КИПиА согласно проекту.
 6. Паспорт на тепловой пункт (ЦТП), вывешенные схемы и инструкции для обслуживающего персонала соответствуют фактическому состоянию оборудования.
- Представитель ГУП «ТЭК СПб» контролер 2 разряда Ю.Н.Сберегаева _____
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок _____

6. Замечания (акт от 22.01.13г.)

- а) Выполнено: _____
б) Не выполнено: _____

Абоненту предлагается выполнить:

1. Опечатать паспорт РГ до 01.12.13 и предоставить представителю ГУП «ТЭК СПб»
2. Подать все паспорт теплонаблюдения до 01.06.14г.

Представитель ГУП «ТЭК СПб» контролер 2 разряда Ю.Н.Сберегаева _____
Отметка об устранении замечаний:

1. _____
2. _____

Представитель ГУП «ТЭК СПб» контролер 2 разряда Ю.Н.Сберегаева _____

7. Заключение

Считать объект допущенным к эксплуатации в отопительном сезоне 2013/2014г.
Ответственный представитель ГУП «ТЭК СПб» - Начальник абонентного отдела
Северного района филиала «Энергосбыт» _____ Ю.С.Сабуров

Дата « 16 » _____ 2013г.

Примечание:

- допускается проводить приемку объекта на готовность к эксплуатации в отопительном сезоне поэтапно по отдельным системам;
- акт заверяется печатью теплоснабжающей организации

