

АКТ

проверки готовности объекта водоснабжения к эксплуатации в отопительном сезоне 2014/2015 гг.

№ _____

«___» _____ 2014 г.

г. Санкт-Петербург

Наименование объекта: ГБОУ ДОД "Центр на Бремцёве"

Принадлежность объекта: _____
(ГУЖА, ТСЖ, ЖСК и т.д.)

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, 6

Представитель эксплуатирующей организации
специалист I категории сектора кон. услуг "Северный"
Кравчук Максим Андреевич (должность, Ф.И.О., телефон) тел. 438-44-61

Представитель абонента: ГБОУ ДОД "Центр на Бремцёве"
зам. директора по АХР Согаева М.Г.
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

произвели проверку готовности объекта водоснабжения к отопительному сезону
2013 – 2014 гг.

Количество в.у.: 1

Количество помещений: 1

I. При осмотре выявлено следующее:

1. Места расположения водомерных(ого) узлов(а): подвал, отдельное помещение
2. Доступ к помещениям(ию) водомерных(ого) узлов(а) обеспечен:
проход освещён, не захламлён, не подтоплен.
3. Состояние внутреннего освещения помещений(ия) водомерных(ого) узлов(а):
помещение освещено.
4. Подтопление помещений(ия) водомерных(ого) узлов(а) (подвальных помещений):
проход и помещения не подтоплены.
5. Состояние и наличие дверей, окон и замков в помещениях(ии) водомерных(ого) узлов(а):
дверь в подвал закрывается на замок.
6. Неисправности и повреждения внутренних водопроводных сетей в помещениях(ии) водомерных(ого) узлов(а): отсутствуют.
7. Утепление помещений(ия) водомерных(ого) узлов(а): помещения утеплены.
8. Дополнительно установлено: _____

II. Выводы:

объект водоснабжения к эксплуатации в отопительный сезон 2013/2014г.г. готов.

Представитель эксплуатирующей организации

(подпись, Ф.И.О.)

Представитель абонента:

Зам. директора по АХР Илья Кочетков

(подпись, Ф.И.О.)

III. Замечания по Акту от « » 2014 г.

а) Выполнено: _____

б) Не выполнено: _____

Абоненту предлагается выполнить:

1. _____

2. _____

Представитель _____ эксплуатирующей _____ организации

(подпись, Ф.И.О.)

Отметка об устранении замечаний:

1. _____

2. _____

3. _____

Представитель эксплуатирующей организации

(подпись, Ф.И.О.)

Представитель абонента:

(подпись, Ф.И.О.)

IV. Заключение:

Считать объект водоснабжения допущенным к эксплуатации в отопительном сезоне 2014/2015 г. г.

Начальник эксплуатирующей организации _____

(Ф.И.О., тел.)

Водоснабжение узла на балансе абонента

М.П.

*инженер МУП Водоканал г.п.с.
Калининского р-она
Кравчук И.А.*

«28» 08 2014г.

28.08.2014

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

В/Ввод № _____

А К Т № 344-1-1-105-100

обследования узла учета

г. Санкт-Петербург

«22» август 2014 г.

Я, представитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ведущий специалист сектора «Восточный» Службы коммерческого учета «Север» Подразделения коммерческого учета филиала «Единый расчетный центр» Кравчук Максим Андреевич 8-921-419-59-71; 438-44-62

(должность, Ф.И.О., телефон)

произвел обследование узлов учета на объекте уличное заведение

(наименование объекта)

по адресу: ул. Ушинского д. 6 район Калининский

принадлежащего СПб ГБУ «Бюро водоснабжения и водоотведения»

(полное наименование абонента, адрес, телефон)

в присутствии его представителя администрация Васильева И.А.

(должность, Ф.И.О., телефон)

Договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ

№ 10-642254-5-ВС от «01» 06 2012 г.

Тех. согласование схемы узла учета УПУВ № 928 от 04.07.07г.

(кем выдано)

Наличие холодного водоснабжения (ХВС) есть Источник ХВС СРБ (не входит в сферу)

Наличие субабонентов по ХВС _____

Наличие технического водоснабжения (ТВ) _____

Источник ТВ _____

Наличие субабонентов по ТВ _____

Наличие горячего водоснабжения (ГВС) есть

Источник ГВС утилизатор

Наличие субабонентов по ГВС _____

Количество водопроводных вводов 1 в т.ч. рабочих 1 резервн. _____ пожарн. _____ закольцов. _____

водопроводный ввод со стороны ул. Ушинского, Ду 150 мм,

материал чугун наличие стяжки есть закольцован с _____ (по информации абонента)

Место расположения водомерного узла подвал, вход. на в.

наличие доступа есть состояние помещения водомерного узла удовлетворит.

Тип узла 1-10.ст.поточ. уз. рабочий, резервный, на тройнике с _____ обратный клапан Да Нет нет

Хоз.-питьевая линия узла учета:

1-ая задвижка: тип МЗВ, Ду 10 мм, наличие опоры есть состояние схвачено наличие пломбы нет

(есть, нет)

(открыта, закрыта)

(есть, нет)

2-ая задвижка: тип МЗВ, Ду 10 мм, наличие опоры есть состояние схвачено наличие пломбы нет

(есть, нет)

(открыта, закрыта)

(есть, нет)

Прибор учета (средство измерений):

Наличие импульсного выхода: есть, Нет нет

тип расходомера (водосчетчика) WS Ду 40 мм № 7921748

Работает да пломба Госповерителя (на мех.) есть пломба на фланце № есть, улич.

(Да/Нет)

поверка расходомера 1 кв. 2010 г., срок очередной поверки расходомера 1 кв. 2016 г.

(есть, нет)

соответствие сроку поверки да соответствие минимальной нагрузке _____

(Да/Нет)

наличие КСК есть, расход _____ м³/ч, время работы прибора, (время НС) _____

время снятия показаний (час:мин) 16:00 К.П. 34608 м³

тип вычислителя (при наличии) _____ № _____

Работает _____ Пломба Госповерителя. _____

(да, нет)

(есть, нет)

Поверка вычислителя _____ кв. _____ г., срок очередной поверки вычислителя _____ кв. _____ г.

Соответствие сроку поверки _____

(Да/Нет)

Время работы прибора, (время НС) _____, время снятия показаний (час:мин) _____

Расход _____ м³/ч, К.П. _____ м³

Пожарно-резервная линия узла учета:

1-ая задвижка: тип 11111, Ду 150 мм, наличие опоры есть состояние закрыто наличие пломбы есть
(есть, нет) (открыта/закрыта) (есть, нет)
2-ая задвижка: тип 11111, Ду 150 мм, наличие опоры есть состояние закрыто наличие пломбы нет
(есть, нет) (открыта/закрыта) (есть, нет)

Прибор учета (средство измерений):

Наличие импульсного выхода: есть, нет
тип расходомера (водосчетчика) 11111 Ду 50 мм № 17369
Работает нет пломба Госповерителя (на мех.) есть пломба на фланце № есть, у
(Да, Нет) (есть, нет)
поверка расходомера 1 кв. 2010 г., срок очередной поверки расходомера 1 кв. 2016 г.
соответствие сроку поверки есть соответствие минимальной нагрузке есть
(Да/Нет)
наличие КСК есть, расход 10.10 м³/ч, время работы прибора, (время НС) есть
время снятия показаний 10.10 К.П. 036753 м³
тип вычислителя (при наличии) есть № есть
Работает есть Пломба Госповерителя. есть (есть, нет)
(да, нет)
Поверка вычислителя есть кв. есть г., срок очередной поверки вычислителя есть кв. есть г.
Соответствие сроку поверки есть (Да/Нет)
Время работы прибора, (время НС) есть, время снятия показаний (час:мин) есть
Расход есть м³/ч, К.П. есть м³
Особые отметки: Водосчетчик узел на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Абоненту предписано:

1. Получить техническое согласование (при переоборудовании или реконструкции ВУ) в срок до _____
2. Оборудовать узел учета в соответствии с техническим согласованием в срок до _____
3. Поверить прибор(ы) учета _____ в срок до _____
4. Заменить прибор(ы) учета _____ в срок до _____
5. Установить прибор(ы) учета _____ в срок до _____
6. Обеспечить доступ к водомерному узлу _____

Абоненту предложено:

7. Заменить задвижку _____ в срок до _____
8. Оплатить задолженность в сумме _____ в срок до _____
9. Обратиться для заключения договора на отпуск питьевой воды в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (ул.Комсомола, 19) в течение 3-х дней
10. Установить приборы учета с импульсным выходом.
11. Прочие предложения _____

Примечание:

Расчеты абонентов с организацией водопроводно-канализационного хозяйства за потребление питьевой воды без средств измерений, с неисправными приборами или по истечении их межповерочного срока, с нарушением целостности пломб на средствах измерений и при необеспечении абонентом представителю водопроводно-канализационного хозяйства доступа к узлу измерений производятся в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167, а количество отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод при этом определяется в соответствии с пунктом 57 Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 55 Правил.

Акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых вручен абоненту.

Представитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,

Ведущий специалист Кравчук М.А.

подпись

При обследовании и составлении акта присутствовал представитель абонента г.м. Дуд. по Акт 27/3/2016

Место печати или штампа абонента

Адреса и телефоны:

Горячая линия: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» тел.305-09-09 (круглосуточно)
194156, СПб, ул. Манчестерская д. 1 филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Дирекция Водоснабжения
Тел. 294-22-16
195009, СПб, ул.Комсомола, д.19, Подразделение коммерческого учета тел./факс 447-92-42
Передача показаний приборов учета: факс: 438-47-96, адрес электронной почты: billerc@vodokanal.spb.ru